



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Logi un ugunsdrošās durvis – atbilstības prasības un kontrole

10.03.2022.

Preču un pakalpojumu uzraudzības departaments
direktore Linda Rinkule

Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļa
vecākā eksperte Kristīne Kamerāde



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

10.03.2022. Vebināra kārtība plkst. 14.00 – 16.00

1. Ievads

Ievadvārdi no PTAC Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktores Lindas Rinkules

2. Normatīvo aktu prasības logiem un ugunsdrošajām durvīm

3. Logu uzraudzības rezultāti 2019.- 2021.gadā;

4. Ugunsdrošo durvju uzraudzības rezultāti 2021. un 2022. gadā

5. Turpmākie PTAC logu un ugunsdrošo durvju uzraudzības plāni

6. Jautājumu un atbilžu sesija



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

2. Normatīvo aktu prasības logiem un ugunsdrošajām durvīm





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence, tirgus uzraudzība, būvizstrādājumu atbilstības prasības

- **Būvniecības likums**
- **MK noteikumi Nr.156** «Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība» (25.03.2014.)
- Eiropas Parlamenta un Padomes **Regula Nr. 305/2011** (09.03.2011.)
 - Deleģētā Regula (ES) Nr. 574/2014 (21.02.2014.) par deklarācijas saturu
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.157/2014 (20.10.2013.) par deklarācijas izvietojumu tiešsaistē internetā
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.2016/364 (01.07.2015.) par ugunsreakcijas klasifikāciju
 - Deleģētā Regula (ES) Nr.568/2014 (18.02.2014.) par AVCP sistēmām
 - u.c.
- **Latvijas būvnormatīvi** (piemēram, MK Nr. 280: LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; MK Nr.333: "LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" u.c.)

likumi.lv

ec.europa.eu/

eur-lex.europa.eu/



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

2. Neatbilstību ietekme uz pamatprasībām būvei *Būvniecības likuma 9. pants*



IETEKMĒ MEHĀNISKO
STIPRĪBU UN STABILITĀTI

IETEKMĒ
ENERGOEFEKTIVITĀTI

IETEKMĒ UGUNSDROŠĪBU

u.c.

Būvniecības likuma **10.panta (1)**:

*būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir **derīgi** paredzētajam izmantojumam, **nodrošina** būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un **atbilst** būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.*

Būvizstrādājumiem piemērojamās prasības

Būvizstrādājums ir ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija

Prasības konkrētiem būvizstrādājumiem noteiktas:

Regulā Nr. 305/2011

MK Noteikumos Nr. 156

Latvijas būvnormatīvos



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības būvizstrādājumu grupām (veidiem)

SASKAŅOTIE STANDARTI VAI EIROPAS TEHNISKAIS NOVĒRTĒJUMS REGULA NR. 305/2011

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU
DEKLARĀCIJA**

CE ZĪME

- Paredzētais izmantojums
- Standarts
- Novērtēšanas sistēma
- Paziņotā iestāde
- Īpašības
- Ražotāja paraksts
- Datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības būvizstrādājumu grupām (veidiem)

CITI BŪVIZSTRĀDĀJUMI

MK 156 noteikumi IV.² daļa


**TEHNISKĀ PASE, INSTRUKCIJA
VAI MARKĒJUMS**

- Tehniskie noteikumi, ja ir
- Īpašības
- Paredzētais izmantojums.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Uzņēmēju atbildība

	RAŽOTĀJS	IMPORTĒTĀJS	IZPLATĪTĀJS
Veic novērtēšanu, deklarē īpašības	<input checked="" type="checkbox"/>		
Identifikācijas, atbilstību apliecinošo dokumentu, lietošanas informācijas sagatavošana	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pārliecinās, ka ražotājs ir veicis novērtēšanu		<input checked="" type="checkbox"/>	
Pārliecinās par dokumentācijas un lietošanas informācijas esamību un nodrošina to gala lietotājam.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
 Eksperti nevar veikt atbilstības novērtēšanu pēc būvizstrādājuma ievietošanas tirgū vai iebūvēšanas. Var izvērtēt neatbilstības ietekmi uz būvi vai noteikt īpašības.			



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaude (Regula 305/2011)

- Lai veiktu novērtējumu jāpiemēro viena no 5 sistēmām, kura nosaka atšķirīgus uzdevumus ražotājam un paziņotajai iestādei.
- **Sistēma** ir noteikta piemērojamajā **standartā**.
- **Paziņotā iestāde** ir ieviesusi noteiktas procedūras un izpilda nosacījumus, lai varētu veikt novērtējumu saskaņā ar Regulas 305/2011 prasībām. Tiesības veikt novērtējumu ir **uz konkrētiem standartiem, konkrētās sistēmās**.
- Informāciju par paziņotajām iestādēm un to tiesībām veikt konkrētu būvizstrādājumu novērtēšanu var iegūt **NANDO datubāzē**.
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
- Paziņotā iestāde **NAV jāiesaista**, veicot novērtējumu **4. sistēmā**.

The references published under Regulation (EU) No 305/2011 on Construction Products are found in the Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018 and in Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 of 19 March 2019 (OJ L 77, 20 March 2019) listed below. They need to be read together, taking into account that the decision modifies some references published in Communication. The summary list below gives a consolidated overview of all publications in the Official Journal.

Publications

Publications in the Official Journal

[Corrigendum to Commission Implementing Decision \(EU\) 2019/451 of 19 March 2019 on the harmonised standards for construction products drafted in support of Regulation \(EU\) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council \(Official Journal of the European Union L 77 of 20 March 2019\) - OJ L 318, 10 December 2019](#) EN | ...

[Commission Implementing Decision \(EU\) 2019/451 of 19 March 2019 on the harmonised standards for construction products drafted in support of Regulation \(EU\) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council \(Text with EEA relevance\) C/2019/2028, OJ L 77, 20 March 2019, p. 80–82](#) EN | ...

[Commission communication in the framework of the implementation of Regulation \(EU\) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC - OJ C 092 of 09/03/2018](#) EN | ...

Stay up to date with the references of harmonised standards for this Regulation, published in the Official Journal by subscribing to the [RSS feed](#)

Summary list of titles and references of harmonised standards under Regulation (EU) No 305/2011 for Construction Products

The summary below consolidates the references of harmonised standards published by the

Saskaņotie standarti

EOTA – Eiropas tehniskais novērtējums

EUROPA - European Commission x +

ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main

English EN Search

European Commission

European Commission > Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs > Single Market and Standards >

Tools and Databases > Notified bodies Nando > Body

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market and Standards | Industry | Entrepreneurship and SMEs | Access to finance for SMEs | Sectors

Notified bodies Nando

Country

Legislation

Body

Construction products

Free search

Mutual Recognition Agreements

EU-South Korea free trade agreement (FTA)

Protocol on Ireland/Northern Ireland

Bodies

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Technical Assessment Body](#) | [Recognised third-party organisation PED Art. 20](#)
[User inspectorate PED Art. 16](#) | [Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs](#)

Notified body


• 0001-0100	• 0101-0200	• 0201-0300	• 0301-0400	• 0401-0500
• 0501-0600	• 0601-0700	• 0701-0800	• 0801-0900	• 0901-1000
• 1001-1100	• 1101-1200	• 1201-1300	• 1301-1400	• 1401-1500
• 1501-1600	• 1601-1700	• 1701-1800	• 1801-1900	• 1901-2000
• 2001-2100	• 2101-2200	• 2201-2300	• 2301-2400	• 2401-2500
• 2501-2600	• 2601-2700	• 2701-2800	• 2801-2900	• 2901-3000

Paziņoto iestāžu - NANDO - datubāze



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ekspluatācijas īpašību deklarācija un CE marķējums saite uz pašpārbaudes lapu





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Piemērs: ekspluatācijas īpašību deklarācija logiem



Ekspluatācijas īpašību deklarācija Nr. 2017/03/0304

UAB "ASDFG"
Danēs g. 9, Klaipēda (Klaipēda)

- 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**
CT-70 schuco
- 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma ražošanas identifikācijas elements:**
Pasūtījuma Nr. R14-17-16-15, Danēs g. 9, Klaipēda
- 3. Būvizstrādājumam piemērojamā tehniskā specifikācija:**
Pārbaudes protokols 101 35007/1, IfT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026
- 4. Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma pielietojums vai pielietojumi saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikāciju:**
Logi paredzēti izmantošanai ēku un būvju ārējās un iekšējās norobežojošās konstrukcijās, kurām netiek piemērotas paaugstinātas ugunsdrošības un triecienizturības prasības.
- 5. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme:**
UAB „Uostamiesčio langai”
Danēs g. 9, Klaipēda, Lietuva
- 6. Vajadzības gadījumā pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:**
Nav saistošs
- 7. Ekspluatācijas īpašību noturības un pārbaudes sistēma vai sistēmas:**
Logi atbilst EN 14351-1 : 2006-03, EN 14351-1 : 2006 + A1:2010

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Sistēma: CT-70 Schuco
Atvēršana: atverams uz iekšu
Furnitūra: Winkhaus
Stikla paketes: 4Tx14Argx4x14Argx4T (A klase)
Sabiedriskas nozīmes

Ūdens necaurlaidība
Kaitīgas vielas
Vēja slodžu izturība
Mehāniskās izturības klase
Mehāniskās stiprības klase
Gaisa caurlaidība
Akustiskās īpašības
Siltuma caurlaidības koeficients
Gaismas īpašības: *Gaismas caurlaidība*
Kopējā saules enerģijas caurlaidība

Skatīt ražotāja
tehnisko dokumentāciju

UAB "ASDFG"
Komercedaktors X.Yuiohc
03.03.2017.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Atbilstību apliecinājošo dokumentu tulkošana

Atbilstību apliecinājošie dokumenti jānodrošina valsts valodā **(MK 156 4. punkts)**

Tulkojumam jāpievieno **dokumenta oriģināls**

Lai apliecinātu dokumenta tulkojumu:

(MK Nr. 291)



ar lielajiem burtiem rakstīti vārdi
"TULKOJUMS PAREIZS"



tulka paraksts



tulka vārds, uzvārds un personas
kods



apliecinājuma vietas nosaukums,
apliecinājuma datums



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

U vērtība logiem un durvīm

Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr. 280 «Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika»

1. Būvnormatīvs nosaka:

1.1. ēku ārējo norobežojošo konstrukciju būves elementu un to savienojumu energoefektivitātes projektēšanas kārtību jaunbūvējamām, pārbūvējamām un atjaunojamām apkurināmām ēkām, kā arī esošajās ēkās ierīkojamām jaunām apkurināmām telpām, kurās apkures sezonā tiek uzturēta temperatūra 8 °C un augstāka;

1.2. **aprēķinos izmantojamais siltumtehniskos parametrus** apkures, ventilācijas un sistēmu projektēšanā.

III. Būvizstrādājumu un būves elementu aprēķina vērtības

14. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu U_i , ψ_j un χ_k vērtības nosaka:

14.3. logiem un durvīm – saskaņā ar standartu LVS EN ISO 10077-1:2017 "Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 1. daļa: Vispārīgi (ISO 10077-1:2017)" un LVS EN ISO 10077-2:2017 "Logu, durvju un slēģu siltumefektivitāte. Siltuma caurlaidības aprēķini. 2. daļa: Skaitliskā metode rāmjiem (ISO 10077-2:2017)«

17. Aprēķina siltuma caurlaidības koeficientu U_i **rūpnieciski ražotiem būves elementiem** reglamentētajā sfērā apliecina atbilstības novērtēšanas procesā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu [89/106/EEK](#) (turpmāk – regula Nr. 305/2011).



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

3. Logu uzraudzība

Uz logiem ir attiecināmi piemērojamie standarti, kas publicēti Regulas 305/2011 prasību īstenošanai:

EN 14351-1:2006+A2:2016 «Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veikspējas raksturlielumi. 1. daļa: **Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki**» (1.11.2019)

EN 16034:2014 «Durvju bloki, industriālo, tirdzniecības iestāžu, garāžu durvis un atverami logi. Izstrādājumu standarts, veikspējas prasības. **Ugunsizturības un/vai dūmu kontroles raksturlielumi**» (1.11.2019.)

EN 1873:2005 «Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – **Plastmasas individuāli jumta logi** – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes» (1.10.2009.)

u.c.

Jāpievērš uzmanība darbības jomai!



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Prasības logiem

- ✓ **Ekspluatācijas īpašību deklarācija:**
 - ✓ **Identifikācija**
 - ✓ **Paredzētais pielietojums**
 - ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu **EN 14351-1 ugunsdrošiem logiem arī 16034**
 - ✓ Īpašības - **siltumcaurlaidības koeficients U_w**
 - ✓ Paziņotā institūcija (**NB**)
 - ✓ Piemērojamā sistēma
 - ✓ **Atsauce uz Regulu 305/2011**
 - ✓ Ražotāja paraksts
- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ Instrukcijas (transportēšanas, montāžas)

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Importētāja vai izplatītāja sastādītie dokumenti nav atbilstību apliecinājoši dokumenti. Eksploatācijas īpašību deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, turklāt ir jāpievērš pastiprināta uzmanība tam, vai uzrādīto deklarāciju ir iespējams attiecināt uz konkrētu logu.





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Ražošanas procesa kontrole logiem EN 14351- 1 7.3. apakšpunkts (ugunsdrošajiem logiem arī EN 16034 6.3. punkts)

Ražotājam jāievieš, jādokumentē un jāuztur ražošanas procesa kontroles sistēma:

- Personāla atbildība
- Iekārtas
- Izejmateriāli un sastāvdaļas
- Ražošanas process
- Izstrādājumu testēšana un novērtēšana
- Izsekojamība un marķēšana
- Neatbilstoši izstrādājumi
- Korektīvās darbības



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Kaskādes testu izmantošana

Sistēmas izstrādātājs ar ražotāju, kurš saliek sastāvdaļas saskaņā ar standarta **EN 14351-1 7.2.5. punktu (ugunsdrošajiem arī EN 16034 6.2.4. punkts)**:

- 1) Līgumsaistības par testēšanas rezultātu un atbalsta dokumentācijas izmantošanu.
- 2) Ražotājs atbild par pareizu sistēmas salikšanu saskaņā ar sistēmas izstrādātāja izdotām instrukcijām.
- 3) Instrukcijas ir daļa no ražotāja ražošanas procesa kontroles.
- 4) Ražotājam jāspēj dokumentāli pierādīt, ka viņa saliktās kombinācijas un ražošanas process ir saistāms ar instrukciju.
- 5) Ražotājs ITT glabā 10 gadus pēc ražošanas beigām.
- 6) Ražotājs ir atbildīgs par izstrādājuma atbilstību ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādītajam.**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

3. Logu uzraudzība un rezultāti



Kur var atrasties identifikācijas uzlīme logam?

Logam jānorāda:


- **standarts EN 14351-1**
- **ražotāja nosaukums, adrese**
- **loga identifikācija**
- **īpašības (siltumcaurlaidības koeficients U_w)**
- **u.c. informācija, kā paredz CE zīme**

Nejaukt ar stikla paketes CE zīmes marķējumu, kurā norādīts standarts EN 1279-5(!) un stikla paketes dati



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs


Loga un stikla paketes marķējuma piemēri





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Logu ekspertīzes 2021.gadā




Pārbaudīts:

- siltumcaurlaidības koeficients (*RISE Research Institutes of Sweden AB laboratorija, Zviedrija*)
- ūdensnecaurlaidība, gaisa caurlaidība un vēja slodžu izturība (*Kauņas tehnoloģiskās Universitātes laboratorija, Lietuva*)
- Eksperta vērtējums loga tehniskajam izpildījumam, izjaucot logu pa sastāvdaļām



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Logu ekspertīzes 2021.gadā



7 dažādi ražotāji (14 paraugi)

5 no 7 ražotājiem logiem reālās ekspluatācijas īpašības neatbilst deklarētajām īpašībām

Neatbilstības **netika** konstatētas Latvijā ražotajiem logiem





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Logu uzraudzības rezultāti 2019. - 2021.gadā

1. Neatbilstību īpatsvars saglabājas augsts, jo 10 no 13 testētajiem paraugiem ir neatbilstoši
2. No 22 pārbaudītajiem logiem 18 gadījumos konstatētas neatbilstības
3. Neatbilstības **netika** konstatētas Latvijā ražotajiem logiem
4. Neatbilstošo būvizstrādājumu datubāzē ievietoti **13 paziņojumi** par neatbilstošiem logiem



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

3. Logu uzraudzībā konstatētās neatbilstības:

1. Marķējums, identifikācija, deklarācijas

neidentificējami logi (>300 vienību realizācijas apturēšana, iznīcināšana jo:

- Nav norādīts ražotājs;
- Nav norādīts tips;
- Nav uzlikta CE zīme;
- Nav pievienota vai nav attiecināma ekspluatācijas īpašību deklarācija;
- Nav norādīts pielietojums;
- Nav pievienotas lietošanas, montāžas instrukcijas



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

3. Logu uzraudzībā konstatētās neatbilstības:

2. Nav pamatojums deklarētajām īpašībām – aprēķini, testi u.c., kā noteiktas vērtības/klase
3. «Mainīgas» deklarētās īpašības pēc neatbilstību konstatēšanas
4. Izmanto tipa testus, bet nav pilnvaras to darīt
5. Neuztur ražošanas procesa kontroles dokumentāciju
6. Dokumenti nav attiecināmi uz konkrēto tipu
7. Nav saņemti dokumentāri pierādījumi par deklarētajām īpašībām
8. Kontrolpasūtījumā norāda sevi kā ražotāju, taču saņemot logus tiek konstatēts cits ražotājs
9. Pasūtījuma laikā izplatītāji neizpauž informāciju par ražotāju vai norāda sevi kā ražotāju
10. Tehniskais loga izpildījums neatbilst sistēmturētāja norādījumiem



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

4. Ugunsdrošo durvju uzraudzība

Regulas 305/2011 prasības Ugunsdrošas ārdurvis, durvis evakuācijas ejās

- ✓ **Ekspluatācijas īpašību deklarācija:**
 - ✓ **Identifikācija**
 - ✓ **Paredzētais pielietojums**
 - ✓ Atsauce uz piemērojamo standartu **EN 14351-1**
ugunsdrošās durvis EN 16034
 - ✓ Īpašības - **siltumcaurlaidības koeficients U_w**
 - ✓ Paziņotā institūcija (**NB**)
 - ✓ **Piemērojamā AVCP sistēma 1**
 - ✓ **Atsauce uz Regulu 305/2011**
 - ✓ Ražotāja paraksts
- ✓ **CE zīmes marķējums**
- ✓ Montāžas u.c. instrukcijas

MK Noteikumu Nr. 156. IV² nodaļas prasības MK Noteikumi Nr.333 «LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība« prasības» Ugunsdrošas durvis izņemot ārdurvis

- ✓ **Tehniskā pase, instrukcija vai cita veida dokuments**
 - ✓ **Identifikācija**
 - ✓ **Paredzētais pielietojums**
 - ✓ Atsauce uz standartu **LVS EN 1634-1+A1:2018 un**
LVS EN 13501-2:2016
 - ✓ **Ražotājs un/vai preču zīme un adrese**
- ✓ Identifikācija uz durvīm
- ✓ Montāžas u.c. instrukcijas



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

4. Ugunsdrošās durvis 2021. un 2022. gads

Pārbaudīta:

- Ugunsizturības klase (*SIA «BUREAU VERITAS LATVIA», Fire Research Centre, Products Research Division, laboratorijā Lietuvā*)



2 paraugi iekšdurvis abi atbilstoši
2 paraugi ārdurvis abi atbilstoši

!!! Ar nosacījumu, ka ievēro ražotāja montāžas testējot norādījumus!!!



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

4. Ugunsdrošas ārdurvis un durvis evakuācijas ejās EN 14351-1 un industriālās, komerciālās, garāžu durvis un vārti EN 13241 kopā ar EN 16034

Var izmantot sistēmas turētāja dokumentāciju, ja ir vienošanās - EN 14351-1 7.2.5. punkts un EN 16034 6.2.4. punkts

Ir jāizpilda visi EN 14351-1 7.2.5. punktā un EN 16034 6.2.4. punktā norādītie nosacījumi

Jāuztur ražošanas procesa kontrole ražotnē saskaņā ar EN 14351-1 7.3. apakšpunktu un EN 16034 6.3. punktu

** Detalizēti par 14351-1 slaidos pie logiem*



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstības ugunsdrošo durvju uzraudzībā

1. Atsevišķas durvis nav nodrošinātas ar ugunsdrošo furnitūru
2. Nav pievienota montāžas instrukcija/1 gadījumā bija vairākkārtējs pieprasījums to iesniegt; nav latviešu valodā
3. Izplatītājs kontrolpasūtījumā norāda sevi kā ražotāju, taču saņemot durvis tiek konstatēts cits ražotājs
4. Dokumenti nav attiecināmi uz konkrēto tipu



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Instrukcijas durvīm EN 16034

Komersantiem jānodrošina montāžas (uzstādīšanas) instrukcija, tā jāpievieno visām tirgū laistām un piedāvātām durvīm, nodrošinot to valsts valodā!!!

!!!Saskatāmi riski, ka ugunsizturība netiks nodrošināta, ja durvis netiks montētas pēc ražotāja norādītās instrukcijas, izmantojot tādus materiālus (tai skaitā sienai un ailēm), kādus izmantojis ražotājs savās pārbaudēs.**!!!**



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Pieejama:
www.buvedrosi.lv


**No 2020. gada 1.
jūlija arī BIS
sistēmā**


Datubāzes / Neatbilstošu būvuzstrādājumu datubāze


Neatbilstošu būvuzstrādājumu datubāze


PRECES NOSAUKUMS, IDENTIFIKĀCIJA	PRECES ATTĒLS	RAŽOTĀJS	NEATBILSTĪBA	KOREKTĪVĀS DARBĪBAS
-------------------------------------	------------------	----------	--------------	------------------------

2020. gads

PVC logi, profils WITAL Presige Therm Light MD ar dubulto stiklojumu, izmērs 820X1920, stiklojums - 4/16AR/4TM		ATLANT Michał Mioduszewski Polija	Nav gūti pierādījumi par <i>Ražotāja</i> ekspluatācijas īpašību deklarācijā deklarētās siltumcaurlaidības vērtības 1,1 W/m ² K atbilstību	
--	---	--	--	--

Betona seguma bloks, modelis: Bulka 6, (180x120x60), ražošanas datums: 09.04.2020.		SIA "OGRES CEPLIS"	Faktiskā šķeļamības stiprības vērtība neatbilst ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmē norādītajai deklarētajai vērtībai $\geq 3,6$ Mpa	
--	---	-----------------------	--	--

Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) 01-AVANTGARDE 7000, izmērs 1400x1400mm, stikla biezums un tips - 3/16AST/*4; ar deklarētu gaisa caurlaidības klasi 4		DOBROPLAST FABRYKA Okienne Sp.z.o.o., Polija, Dažādi izplatītāji Latvijā	1. Deklarētā gaisa caurlaidība (4 klase) neatbilst faktiskajai (3 klase); 2. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmes marķējumā atšķirīgas siltumcaurlaidības vērtības $U_w \Rightarrow 1,1$ un $1,4$ W/(m ² K) un ūdensnecaurlaidības klases - 4A un 9A	
--	--	---	--	--

Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78, izmērā 1420x1420mm, stikla biezums un tips - 4S 3/PSN16A/4FL/PSN16A/4S 3. deklarētā ūdensnecaurlaidības klase 8A - 9A		Stollar Systemy Okienne Godlewska Spolka Jawna 16- 400 Suwalki, ul. Polnocna 50A, Polija, Dažādi izplatītāji Latvijā	1. Deklarētā ūdensnecaurlaidības klase (8A) neatbilst faktiskai klasei (4A klase) 2. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā un CE zīmē marķējumā atšķirīgas ūdensnecaurlaidības klases - 9A un 8A, vēja slodžu izturības klases - C3/B4 un C5/B5 neprecīza	
--	---	--	---	--

Oktobris 2020						
P	O	T	C	P	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

PTAC jaunumi

07 Okt 2020

PTAC brīdina par SIA "KASIJA" un SIA "MULTI-Services" darbībām interneta veikalā www.proffit.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk - PTAC) aicina patērētājus rūpīgi izvērtēt nepieciešamību iegā

[Lasīt vairāk...](#)

05 Okt 2020

PTAC padomi patērētājiem: kā izvēlēties kvalitatīvu sejas masku

Līdz ar COVID-19 saslimstības pieaugumu gan pasaulē, gan Latvijā aizvien aktuālāks atkal kļūst jautājums par s

[Lasīt vairāk...](#)

02 Okt 2020

Līdz 16. oktobrim pārtraukta PTAC klientu apkalpošana klātienē Daugavpilī

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs līdz 2020. gada 16.

[Lasīt vairāk...](#)

Melnais saraksts





Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze No 2020. gada 1. jūlija arī BIS sistēmā



BŪVNICĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA

Izvēlne



Pieslēgties

Būvizstrādājumu neatbilstības

Būvizstrādājuma tips

Ražotājs

Būvizstrādājuma nosaukums

Būvizstrādājuma identifikators

Aprites kontroles sākuma datums

Aprites kontroles beigu datums

Neatbilstības identificēšanas datums

Neatbilstības slēgšanas datums

NOTĪRĪT

MEKLĒT

Būvizstrādājuma tips	Ražotājs	Būvizstrādājuma nosaukums	Būvizstrādājuma identifikators	Aprites kontroles sākuma datums	Aprites kontroles beigu datums	
▶ Logi - logi	DOBROPLAST FABRYKA Okienne Sp.z.o.o.	logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) 01-AVANTGARDE 7000,	PVC 01 - AVANTGARDE 7000	29.10.2019	-	📧
▶ Logi - logi	Stollar Systemy Okienne Godlewska Spolka Jawna 16-400 Suwalki, ul. Polnocna 50A, Polija,	Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78	Divdaļīgi logi no polivinilhlorīda profilu sistēmas (PVC) PCV GEALAN S8000IQ 74/66/78, izmērs 1420x1420mm, stikla biezums un tips – 4Sj3/PSN16A/4FL/PSN...	19.11.2019	-	📧
▶ Logi - logi	ATLANT Michał Mioduszewski, Polija	PVC logi, profils WITAL Prestige Therm Light MD ar dubulto stiklojumu, izmērs 820x1920, stiklojums – 4/16AR/4TM	-	17.06.2019	-	📧



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

5. Turpmākie PTAC uzraudzības plāni 2022.gadā

1. Logu un ugunsdrošo logu un durvju ekspertīze
2. Administratīvās pārbaudes tirdzniecības vietās, pie ražotājiem, uz robežas, tīmekļa vietnēs
3. Īpaša vērība tiks pievērsta logiem un ugunsdrošajām durvīm būvlaukumos.



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Jautājumi?

pasts@ptac.gov.lv

Kristine.Kamerade@ptac.gov.lv

67388648



Patērētāju tiesību
aizsardzības centrs

Paldies par uzmanību!